奥州金ケ崎行政事務組合　胆江地区衛生センターごみ焼却施設

平成29年度		維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種　類			可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ
量(t)			3,558.36	3,376.69	3,351.02									
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定位置			燃焼室出口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		800℃以上	901	903	913									
集塵機入口温度														
測定位置			集塵機入口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		200℃以下	168	168	168									
一酸化炭素濃度														
測定位置			集塵機出口(日平均値の月平均値)											
測定結果ppm		100ppm以下	17	20	12									
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日														
年月日			－	－	－									
排ガス中のダイオキシン類														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)											
排ガスを採取した日			－	－	－									
測定結果が得られた日			－	－	－									
測定結果ng-TEQ/㎥N		1.0ng-TEQ/㎥N	－	－	－									
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)測定項目の濃度は、標準酸素(12%)換算値である。											
排ガスを採取した日			4月20日	5月18日	6月15日									
測定結果が得られた日			4月27日	5月26日	7月3日									
測定結果	ばいじんg/㎥N	0.08g/㎥N	0.0017未満	0.0012未満	0.0021									
	硫黄酸化物㎥N/h		0.49	0.68	0.38									
		各右欄の数値	130.63	138.39	145.61									
	窒素酸化物ppm	250ppm	74	40	80									
	塩化水素mg/㎥N	700mg/㎥N	20未満	14未満	18未満									