奥州金ケ崎行政事務組合　胆江地区衛生センターごみ焼却施設

平成30年度		維持管理上の基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
一般廃棄物														
種　類			可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ	可燃ごみ
量(t)			3,610.09	3,084.34										
燃焼室中の燃焼ガス温度														
測定位置			燃焼室出口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		800℃以上	910	905										
集塵機入口温度														
測定位置			集塵機入口(日平均値の月平均値)											
測定結果℃		200℃以下	168	168										
一酸化炭素濃度														
測定位置			集塵機出口(日平均値の月平均値)											
測定結果ppm		100ppm以下	11	13										
冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去した日														
年月日			－	－										
排ガス中のダイオキシン類														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)											
排ガスを採取した日			－	－										
測定結果が得られた日			－	－										
測定結果ng-TEQ/㎥N		1.0ng-TEQ/㎥N	－	－										
排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度														
測定位置			煙突測定孔(地上26m)測定項目の濃度は、標準酸素(12%)換算値である。											
排ガスを採取した日			4月18日	5月21日										
測定結果が得られた日			4月25日	6月4日										
測定結果	ばいじんg/㎥N	0.08g/㎥N	0.002	0.004										
	硫黄酸化物㎥N/h		0.4	0.40										
		各右欄の数値	140	140										
	窒素酸化物ppm	250ppm	110	120										
	塩化水素mg/㎥N	700mg/㎥N	30未満	30未満										